Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Agence Régionale de Santé Normandie Direction de la santé publique
Pôle santé environnement
Unité départementale de la Seine Maritime

Agence Régionale de Santé Normandie

Rouen, le 7 août 2025

MONSIEUR LE PRESIDENT
SYN. CAUX CENTRAL
42 rue des Chouquettes

76191 YVETOT CEDEX

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

SYN. CAUX CENTRAL

Prélèvement 00302111
Unité de gestion SYN. CAUX CENTRAL (UGE 0398)
Installation YVETOT NORD (UDI 000542)
Point de surveillance Point communal (P 0000001517)
Commune YVETOT
Localisation exacte ROBINET SANITAIRES MAIRIE

Prélevé le : vendredi 01 août 2025 à 11h30
par : MYLENE ADAM
Type visite : D1
Type d'eau : T
Motif : contrôle sanitaire

Mesures de terrain

	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Couleur (qualitatif)	0	SANS OE				
Odeur (qualitatif)	0	SANS OE				
Saveur (qualitatif)	0	SANS OE				
Turbidité néphélométrique NFU	<0,1	NFU				2,00
Température de l'eau	20	°C				25,00
Conductivité à 25°C	448	µS/cm			200,00	1 100,00
pH	7,9	unité pH			6,50	9,00
Chlore libre	0,44	mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,50	mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : 76D1 Code SISE de l'analyse : 00302171 Référence laboratoire : E.2025.13912-1

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL				0
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL		0		
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL		0		
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1	n/(100mL				0
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4	2	SANS OE			1,00	2,00
Titre alcalimétrique complet	12,2	°f				
Titre hydrotimétrique	15,5	°f				
pH d'équilibre à la t° échantillon	7,70	unité pH				
MINERALISATION						
Calcium	65,6	mg/L				
Magnésium	4,6	mg/L				
Potassium	2,1	mg/L				
Sodium	13,3	mg/L				200,00
Sulfates	16,1	mg/L				250,00
Chlorures	28,5	mg/L				250,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH4)	<0,020	mg/L				0,10
Nitrites (en NO2)	<0,010	mg/L		0,50		
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,69	mg/L		1,00		
Nitrates (en NO3)	34,5	mg/L		50,00		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00302111)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

P/Le directeur général
Signé
L'ingénieur d'études sanitaires
Anne GERARD

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Agence Régionale de Santé Normandie Direction de la santé publique
Pôle santé environnement
Unité départementale de la Seine Maritime

MONSIEUR LE PRESIDENT
SYN. CAUX CENTRAL
42 rue des Chouquettes

76191 YVETOT CEDEX

Rouen, le 7 août 2025

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

SYN. CAUX CENTRAL

Prélèvement 00302125
Unité de gestion SYN. CAUX CENTRAL (UGE 0398)
Installation YVETOT NORD (UDI 000542)
Point de surveillance Point communal (S 0000001038)
Commune ROCQUEFORT
Localisation exacte ROBINET CIMETIÈRE

Prélevé le : mercredi 30 juillet 2025 à 08h40
par : AURÉLIE FOLLAIN
Type visite : D1
Type d'eau : T
Motif : contrôle sanitaire

Mesures de terrain

	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Couleur (qualitatif)	0	SANS OE				
Odeur (qualitatif)	0	SANS OE				
Saveur (qualitatif)	0	SANS OE				
Turbidité néphélométrique NFU	<0,1	NFU				2,00
Température de l'eau	19	°C				25,00
Conductivité à 25°C	427	µS/cm			200,00	1 100,00
pH	7,9	unité pH			6,50	9,00
Chlore libre	0,15	mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,18	mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : 76D1 Code SISE de l'analyse : 00302185 Référence laboratoire : E.2025.12075-2

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	3	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	8	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL				0
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL		0		
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL		0		
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1	n/(100mL				0
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH4)	<0,020	mg/L				0,10
Nitrites (en NO2)	<0,010	mg/L		0,50		
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,67	mg/L		1,00		
Nitrates (en NO3)	33,7	mg/L		50,00		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00302125)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

P/Le directeur général
Signé
L'ingénieur d'études sanitaires
Anne GERARD

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Agence Régionale de Santé Normandie Direction de la santé publique
Pôle santé environnement
Unité départementale de la Seine Maritime

Agence Régionale de Santé Normandie

Rouen, le 7 août 2025

MONSIEUR LE PRESIDENT
SYN. CAUX CENTRAL
42 rue des Chouquettes

76191 YVETOT CEDEX

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

SYN. CAUX CENTRAL REGION FREVILLE

Prélèvement **00302162**
Unité de gestion SYN. CAUX CENTRAL REGION FREVILLE (UGE 0052)
Installation FREVILLE (UDI 000459)
Point de surveillance P C (S 0000004860)
Commune CIDEVILLE
Localisation exacte ROBINET CIMETIÈRE

Prélevé le : **jeudi 31 juillet 2025 à 10h50**
par : AURÉLIE FOLLAIN
Type visite : D1
Type d'eau : T
Motif : contrôle sanitaire

Mesures de terrain

	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Couleur (qualitatif)	0	SANS OE				
Odeur (qualitatif)	0	SANS OE				
Saveur (qualitatif)	0	SANS OE				
Turbidité néphélométrique NFU	<0,1	NFU				2,00
Température de l'eau	19	°C				25,00
Conductivité à 25°C	661	µS/cm			200,00	1 100,00
pH	8,0	unité pH			6,50	9,00
Chlore libre	0,39	mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,42	mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : 76D1 Code SISE de l'analyse : 00302222 Référence laboratoire : E.2025.13805-1

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL				0
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL		0		
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL		0		
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1	n/(100mL				0
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH4)	<0,020	mg/L				0,10
Nitrites (en NO2)	<0,010	mg/L		0,50		
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,63	mg/L		1,00		
Nitrates (en NO3)	31,4	mg/L		50,00		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00302162)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

P/Le directeur général
Signé
L'ingénieur d'études sanitaires
Anne GERARD