Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Agence Régionale de Santé Normandie Direction de la santé publique
Pôle santé environnement
Unité départementale de la Seine Maritime

Agence Régionale de Santé Normandie

Rouen, le 12 mars 2026

MONSIEUR LE PRESIDENT
SYN. CAUX CENTRAL
42 rue des Chouquettes

76191 YVETOT CEDEX

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

SYN. CAUX CENTRAL

Prélèvement **00305963**
Unité de gestion SYN. CAUX CENTRAL (UGE 0398)
Installation YVETOT NORD (UDI 000542)
Point de surveillance POINT COMMUNAL (S 0000004841)
Commune BOIS-HIMONT
Localisation exacte ROBINET SANITAIRE SALLE COMMUNALE

Prélevé le : **mercredi 04 mars 2026 à 11h05**
par : AURÉLIE FOLLAIN
Type visite : AA
Type d'eau : T
Motif : contrôle sanitaire

Mesures de terrain

	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Couleur (qualitatif)	0	SANS OE				
Saveur (qualitatif)	0	SANS OE				
Turbidité néphélométrique NFU	0.18	NFU				2.00
Température de l'eau	12	°C				25.00
Conductivité à 25°C	484	µS/cm			200.00	1 100.00
pH	7.4	unité pH			6.50	9.00
Chlore libre	0.14	mg(Cl2)/L				
Chlore total	0.18	mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : A Code SISE de l'analyse : 00306023 Référence laboratoire : E.2026.4014-1

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	11	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	12	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL				0
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL		0		
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL		0		
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1	n/(100mL				0
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
Titre alcalimétrique complet	14,4	°f				
Titre hydrotimétrique	18,4	°f				
MINERALISATION						
Sulfates	14,7	mg/L				250,00
Chlorures	26,9	mg/L				250,00
FER ET MANGANESE						
Fer total	38	µg/L				200,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH4)	<0,020	mg/L				0,10
Nitrites (en NO2)	<0,010	mg/L		0,50		
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,70	mg/L		1,00		
Nitrates (en NO3)	34,9	mg/L		50,00		
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES						
Carbone organique total	<0,25	mg(C)/L				2,00

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00305963)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

P/Le directeur général
Signé
L'ingénieur d'études sanitaires
Anne GERARD