Agence Régionale de Santé Normandie Direction de la santé publique
Pôle santé environnement
Unité départementale de la Seine Maritime

Rouen, le 22 septembre 2026

MONSIEUR LE PRESIDENT
SYN. CAUX CENTRAL
42 rue des Chouquettes

76191 YVETOT CEDEX

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

SYN. CAUX CENTRAL

Prélèvement **00309081**
Unité de gestion SYN. CAUX CENTRAL (UGE 0398)
Installation YVETOT NORD (UDI 000542)
Point de surveillance Point communal (P 0000001517)
Commune YVETOT
Localisation exacte MAIRIE YVETOT ROBINET SANITAIRE

Prélevé le : **vendredi 11 septembre 2026 à 11h00**
par : ELSA LECOURT
Type visite : AU
Type d'eau : T
Motif : recontrôle

Mesures de terrain

	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Couleur (qualitatif)	0	SANS OE				
Odeur (qualitatif)	0	SANS OE				
Turbidité néphélométrique NFU	0,36	NFU				2,00
Température de l'eau	19	°C				25,00
Chlore libre	0,49	mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,51	mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : 76AU Code SISE de l'analyse : 00309141 Référence laboratoire : E.2026.16414-1

HYDROCARB. POLYCYCLIQUES AROMATIOU						
Fluoranthène *	<0,01	µg/L				
Benzo(b)fluoranthène	<0,01	µg/L		0,10		
Benzo(k)fluoranthène	<0,01	µg/L		0,10		
Benzo(a)pyrène *	<0,0030	µg/L		0,01		
Benzo(g,h,i)pérylène	<0,01	µg/L		0,10		
Indéno(1,2,3-cd)pyrène	<0,01	µg/L		0,10		
Hydrocarbures polycycliques aromatiques (6 subst.*)	<SEUIL	µg/L				
Hydrocarbures polycycliques aromatiques (4 substances)	<SEUIL	µg/L		0,10		
Acénaphtène	<0,01	µg/L				
Anthracène	<0,01	µg/L				
Anthraquinone (HAP)	<0,035	µg/L				
Benzanthracène	<0,01	µg/L				
Acénaphthylène	<0,25	µg/L				
Méthyl(2)fluoranthène	<0,01	µg/L				
Chrysène	<0,01	µg/L				
Dibenzo(a,h)anthracène	<0,01	µg/L				
Fluorène	<0,01	µg/L				
Naphtalène	<0,01	µg/L				
Méthyl(2)naphtalène	<0,01	µg/L				
Phénantrène	0,01	µg/L				
Pyrène	<0,01	µg/L				

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00309081)

Eau conforme aux exigences de qualité sur le prélèvement réalisé. Il s'agit d'un nouveau contrôle effectué après une non conformité chimique.

P/Le directeur général
Signé
L'ingénieur d'études sanitaires
Anne GERARD

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Agence Régionale de Santé Normandie Direction de la santé publique
Pôle santé environnement
Unité départementale de la Seine Maritime

Agence Régionale de Santé Normandie

Rouen, le 22 septembre 2026

MONSIEUR LE PRESIDENT
SYN. CAUX CENTRAL
42 rue des Chouquettes

76191 YVETOT CEDEX

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

SYN. CAUX CENTRAL

Prélèvement **00309085**
Unité de gestion SYN. CAUX CENTRAL (UGE 0398)
Installation YVETOT NORD (UDI 000542)
Point de surveillance P C (S 0000000669)
Commune HERICOURT-EN-CAUX
Localisation exacte Héricourt en caux robinet cimetière

Prélevé le : **mardi 15 septembre 2026 à 12h20**
par : CHLOE LEGRAS
Type visite : AA
Type d'eau : T
Motif : contrôle sanitaire

Mesures de terrain

	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Couleur (qualitatif)	0	SANS OE				
Saveur (qualitatif)	0	SANS OE				
Turbidité néphélométrique NFU	0,26	NFU				2,00
Température de l'eau	21	°C				25,00
Conductivité à 25°C	410	µS/cm			200,00	1 100,00
pH	8,1	unité pH			6,50	9,00
Chlore libre	0,45	mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,47	mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : A Code SISE de l'analyse : 00309145 Référence laboratoire : E.2026.16672-1

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	2	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL				0
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL		0		
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL		0		
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1	n/(100mL				0
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
Titre alcalimétrique complet	10,3	°f				
Titre hydrotimétrique	15,4	°f				
MINERALISATION						
Sulfates	14,2	mg/L				250,00
Chlorures	28,2	mg/L				250,00
FER ET MANGANESE						
Fer total	<20	µg/L				200,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH4)	<0,020	mg/L				0,10
Nitrites (en NO2)	<0,010	mg/L		0,50		
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,75	mg/L		1,00		
Nitrates (en NO3)	37,7	mg/L		50,00		
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES						
Carbone organique total	0,30	mg(C)/L				2,00

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00309085)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

P/Le directeur général
Signé
L'ingénieur d'études sanitaires
Anne GERARD

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Agence Régionale de Santé Normandie Direction de la santé publique
Pôle santé environnement
Unité départementale de la Seine Maritime

Agence Régionale de Santé Normandie

Rouen, le 22 septembre 2026

MONSIEUR LE PRESIDENT
SYN. CAUX CENTRAL
42 rue des Chouquettes

76191 YVETOT CEDEX

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

SYN. CAUX CENTRAL

Prélèvement **00309090**
Unité de gestion SYN. CAUX CENTRAL (UGE 0398)
Installation YVETOT NORD (UDI 000542)
Point de surveillance PC (S 0000004873)
Commune NORMANVILLE
Localisation exacte robinet cimetière Norman ille

Prélevé le : **lundi 14 septembre 2026 à 12h15**
par : CHLOE LEGRAS
Type visite : AA
Type d'eau : T
Motif : contrôle sanitaire

Mesures de terrain

	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Couleur (qualitatif)	0	SANS OE				
Saveur (qualitatif)	0	SANS OE				
Turbidité néphélométrique NFU	0,32	NFU				2,00
Température de l'eau	20	°C				25,00
Conductivité à 25°C	404	µS/cm			200,00	1 100,00
pH	8,0	unité pH			6,50	9,00
Chlore libre	0,31	mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,39	mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : A Code SISE de l'analyse : 00309150 Référence laboratoire : E.2026.16425-3

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL				0
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL		0		
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL		0		
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1	n/(100mL				0
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
Titre alcalimétrique complet	10,7	°f				
Titre hydrotimétrique	14,3	°f				
MINERALISATION						
Sulfates	14,3	mg/L				250,00
Chlorures	28,0	mg/L				250,00
FER ET MANGANESE						
Fer total	<20	µg/L				200,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH4)	<0,020	mg/L				0,10
Nitrites (en NO2)	<0,010	mg/L		0,50		
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,75	mg/L		1,00		
Nitrates (en NO3)	37,6	mg/L		50,00		
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES						
Carbone organique total	0,30	mg(C)/L				2,00

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00309090)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

P/Le directeur général
Signé
L'ingénieur d'études sanitaires
Anne GERARD

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Agence Régionale de Santé Normandie Direction de la santé publique
Pôle santé environnement
Unité départementale de la Seine Maritime

Agence Régionale de Santé Normandie

Rouen, le 22 septembre 2026

MONSIEUR LE PRESIDENT
SYN. CAUX CENTRAL
42 rue des Chouquettes

76191 YVETOT CEDEX

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

SYN. CAUX CENTRAL

Prélèvement 00309091
Unité de gestion SYN. CAUX CENTRAL (UGE 0398)
Installation YVETOT NORD (UDI 000542)
Point de surveillance ANTENNE (S 0000004891)
Commune NORMANVILLE
Localisation exacte 619 ROUTE SOROUAINVILLE

Prélevé le : lundi 14 septembre 2026 à 11h50
par : CHLOE LEGRAS
Type visite : AU
Type d'eau : T
Motif : suivi renforcé

Mesures de terrain

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Température de l'eau	19 °C				25,00
Chlore libre	0,13 mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,16 mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : 76AU Code SISE de l'analyse : 00309151 Référence laboratoire : E.2026.16425-2

HYDROCARB. POLYCYCLIQUES AROMATIOU					
Fluoranthène *	0,03 µg/L				
Benzo(b)fluoranthène	<0,01 µg/L		0,10		
Benzo(k)fluoranthène	<0,01 µg/L		0,10		
Benzo(a)pyrène *	<0,0030 µg/L		0,01		
Benzo(g,h,i)pérylène	<0,01 µg/L		0,10		
Indéno(1,2,3-cd)pyrène	<0,01 µg/L		0,10		
Hydrocarbures polycycliques aromatiques (6 subst.*)	0,03000 µg/L				
Hydrocarbures polycycliques aromatiques (4 substances)	<SEUIL µg/L		0,10		
Acénaphtène	<0,01 µg/L				
Anthracène	<0,01 µg/L				
Anthraquinone (HAP)	0,042 µg/L				
Benzanthracène	<0,01 µg/L				
Acénaphthylène	<0,25 µg/L				
Méthyl(2)fluoranthène	<0,01 µg/L				
Chrysène	<0,01 µg/L				
Dibenzo(a,h)anthracène	<0,01 µg/L				
Fluorène	0,02 µg/L				
Naphtalène	<0,01 µg/L				
Méthyl(2)naphtalène	<0,01 µg/L				
Phénantrène	0,11 µg/L				
Pyrène	<0,01 µg/L				

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00309091)

Eau conforme aux exigences de qualité pour l'ensemble des paramètres mesurés. Cette analyse fait partie d'un suivi renforcé.

P/Le directeur général
Signé
L'ingénieur d'études sanitaires
Anne GERARD

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Agence Régionale de Santé Normandie Direction de la santé publique
Pôle santé environnement
Unité départementale de la Seine Maritime

Agence Régionale de Santé Normandie

Rouen, le 22 septembre 2026

MONSIEUR LE PRESIDENT
SYN. CAUX CENTRAL
42 rue des Chouquettes

76191 YVETOT CEDEX

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

SYN. CAUX CENTRAL

Prélèvement 00309092
Unité de gestion SYN. CAUX CENTRAL (UGE 0398)
Installation YVETOT NORD (UDI 000542)
Point de surveillance ANTENNE (S 0000004890)
Commune RIVILLE
Localisation exacte RUE RAMONT

Prélevé le : lundi 14 septembre 2026 à 10h40
par : CHLOE LEGRAS
Type visite : AU
Type d'eau : T
Motif : suivi renforcé

Mesures de terrain

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Température de l'eau	18 °C				25,00
Chlore libre	0,29 mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,30 mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : 76AU Code SISE de l'analyse : 00309152 Référence laboratoire : E.2026.16425-1

HYDROCARB. POLYCYCLIQUES AROMATIQU					
Fluoranthène *	0,20 µg/L				
Benzo(b)fluoranthène	<0,01 µg/L		0,10		
Benzo(k)fluoranthène	<0,01 µg/L		0,10		
Benzo(a)pyrène *	<0,0030 µg/L		0,01		
Benzo(g,h,i)pérylène	<0,01 µg/L		0,10		
Indéno(1,2,3-cd)pyrène	<0,01 µg/L		0,10		
Hydrocarbures polycycliques aromatiques (6 subst.*)	0,20000 µg/L				
Hydrocarbures polycycliques aromatiques (4 substances)	<SEUIL µg/L		0,10		
Acénaphtène	<0,01 µg/L				
Anthracène	<0,01 µg/L				
Anthraquinone (HAP)	0,28 µg/L				
Benzanthracène	<0,01 µg/L				
Acénaphthylène	<0,25 µg/L				
Méthyl(2)fluoranthène	<0,01 µg/L				
Chrysène	<0,01 µg/L				
Dibenzo(a,h)anthracène	<0,01 µg/L				
Fluorène	0,29 µg/L				
Naphtalène	0,05 µg/L				
Méthyl(2)naphtalène	<0,01 µg/L				
Phénantrène	0,93 µg/L				
Pyrène	<0,01 µg/L				

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00309092)

Eau conforme aux exigences de qualité pour l'ensemble des paramètres mesurés. Cette analyse fait partie d'un suivi renforcé.

P/Le directeur général
Signé
L'ingénieur d'études sanitaires
Anne GERARD